

**ESCLARECIMENTO PE 01/2021**

2 mensagens

Isabella Karine Pereira Araújo <isabellakarinearaujo@gmail.com>
Para: cpl.docas@gmail.com

28 de junho de 2021 22:12

Prezados,

Encaminho, em anexo, solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 01/21.

Agradecemos desde já,

SAGATEch LTDA

 **SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO.pdf**
69K

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>
Para: Isabella Karine Pereira Araújo <isabellakarinearaujo@gmail.com>

1 de julho de 2021 17:01

Boa Tarde Sra. Isabella Karine,

Com fulcro no item 22.2.1 do Edital, encaminhamos abaixo, tempestivamente, manifestação da área técnica (FI. CODFIN - 02/2021), contendo as respostas dos questionamentos suscitados, referente ao Pregão Eletrônico nº01/2021 - RELANÇAMENTO.

PERGUNTA: “Nos sensores solicitados, não existe dispositivo de conversão para mostrar a leitura local. Nesse caso, seria somente o eletrodo com sensor composto com as respectivas saídas já mencionadas?”.

RESPOSTA: Sim, conforme Anexo II, item número 2, especificação técnica.

PERGUNTA: “Se tratando de medidores eletromagnéticos de inserção, está correto o entendimento que seriam 2 polegadas?”.

RESPOSTA: Não somente de 2", temos dentre os tubos solicitados tubos 2", 4" e 6" (polegadas), conforme documento Anexo II, item 2, Especificação técnica.

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra de Pontes
Pregoeira da Comissão de Licitação e Contratos
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ