
Esclarecimento

3 mensagens

Eduardo Ellery <eduardoellery6@gmail.com>
Para: cpl.docas@gmail.com

14 de junho de 2021 16:51

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021
PROCESSO Nº 50900.000391/2020-49

Boa tarde, venho por meio deste solicitar esclarecimento sobre alguns pontos que achamos importantes são eles:

1- Na especificação do equipamento no TERMO DE REFERENCIA, não ficou claro o tipo de equipamentos na qual a CDC esta adquirindo, vou citar exemplo:

" aquisição de 02 (dois) **Chillers de precisão do tipo self contained**, Split 7,5 TR ou superior COMPRESSOR SCROLL E COMANDO ELÉTRICO"

" O Climatizador **Self Contained de Precisão** é uma unidade evaporadora que **incorpora compressor**, evaporador, ventilador e instrumentação de proteção e controle "

Em resumo, estamos entendendo que o equipamento especificado é um SELF CONTAINED DE PRECISÃO com os compressores na unidade interna , e condensador remoto (somente serpentina e ventiladores), está correto nosso entendimento?

2- é somente aquisição , sem instalação?

Att

Eduardo Ellery
Coldar Ar Condicionado

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>
Para: Eduardo Ellery <eduardoellery6@gmail.com>

15 de junho de 2021 13:27

Boa tarde Sr. Eduardo Ellery,

Confirmo o recebimento de vosso pedido de esclarecimento.

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra de Pontes
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitações e Contratos.
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ.

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>
Para: Eduardo Ellery <eduardoellery6@gmail.com>

18 de junho de 2021 16:13

Boa tarde Sr. Eduardo Ellery,

Comunicamos que com fulcro na Autorização DIRPRE nº15/2021, consubstanciado nos arts. 41, IV e 101 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, a Diretoria da Presidência da CDC resolveu REVOGAR o Pregão Eletrônico nº12/2021, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, em razão da necessidade de ajustes nas especificações técnicas.

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra de Pontes
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitações e Contratos.
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

[Texto das mensagens anteriores oculto]